


RO

Zasilanie
ze złącza pom.

ZK3+2P -drugi ukt. pom.

YAKY 4x120mm²

odgromnik
kl b+c



PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 356/1; 581/2; 750; 747; 436/1 obręb Janów Podlaski Osada gmina Janów Podlaski		
Rozdział 3:	PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
Temat rys.	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA Rozdzielnica RO	Skala	
		Nr rys. E-3	
Inwestor		Gmina Janów Podlaski ul. Białska 6 21-505 Janów Podlaski	
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BAĆCHOREK		ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03
Instalacje elektryczne		nr upr.	podpis
Opracował:			
Projektował:	mgr inż. Marek Kolatorowicz	SWK/0171/POOE/11	
Sprawdził:	inż. Zdzisław Wiącek	kL-14/99	